

# DEMANDE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE PROVISOIRE



groupe 

## Formulaire à retourner à la personne de contact:

- ☐ Frédéric Magnin | T 076 368 25 64 | frederic.magnin@groupe-e.ch  
☐ Michaël Jordao | T 079 406 97 56 | michael.jordao@groupe-e.ch  
☐ Laurent Ulrich | T 076 556 81 78 | laurent.ulrich@groupe-e.ch  
☐ Fabrice Pipoz | T 076 674 13 99 | fabrice.pipoz@groupe-e.ch

Groupe E SA - Route de la Joretta 130 - 1625 Sâles

Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire puis de le retourner à l'adresse ci-dessus. Ce formulaire est indispensable et votre raccordement sera exécuté à condition que le réseau soit dimensionné pour accepter le soutirage de courant supplémentaire. Les conditions générales de raccordement se trouvent au verso.

## Informations à compléter:

Adresse de facturation: ☐ Demandeur du raccordement ☐ Entreprise de construction

### Demandeur du raccordement

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Rue, Lieu-dit: \_\_\_\_\_

NPA, Localité: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### Entreprise de construction

Raison sociale: \_\_\_\_\_

Rue, Lieu-dit: \_\_\_\_\_

NPA, Localité: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Votre n° de référence: \_\_\_\_\_

Propriétaire de la construction: \_\_\_\_\_ Implantation (n° de parcelle): \_\_\_\_\_

Personne de contact: \_\_\_\_\_ Rue, Lieu-dit: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_ Localité: \_\_\_\_\_

Intensité nominale: \_\_\_\_\_ Ampères

Comptage:

☐ Direct (jusqu'à max. 80A) ☐ Indirect (TI)

Nature de(s) engin(s) raccordé(s) :

☐ Grue ☐ Autre: \_\_\_\_\_

Nombre de grues: \_\_\_\_\_

Intensité de démarrage: \_\_\_\_\_ Ampères

Entreprise d'installation électrique prévue : \_\_\_\_\_

Date souhaitée pour la mise à disposition du raccordement : \_\_\_\_\_

Selon la norme en vigueur EN 50160 et la recommandation AES 2.72f concernant le niveau des perturbations admissibles sur le réseau et afin de maintenir la qualité du niveau de fourniture des autres clients, il est possible que le raccordement de la grue ne soit pas autorisé.

**Cette demande doit impérativement nous parvenir accompagnée d'un plan de situation.**

**Les conditions générales décrites au verso sont acceptées par le signataire du présent document.**

Lieu et date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

## CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE D'UN ENGIN DE CHANTIER CONSOMMATEUR, CI-APRÈS UNE « GRUE »

### Art. 1

La décision finale de raccorder ou pas une «grue» appartient au distributeur d'énergie électrique du lieu concerné.

### Art. 2

Afin de garantir la qualité de fourniture d'énergie électrique demandée par la Commission Electrotechnique Internationale (IEC), selon la norme EN 50160, et/ou sur la base des disponibilités en ampères du réseau concerné, le distributeur d'énergie électrique a le droit de refuser le raccordement d'une «grue». Le distributeur d'énergie électrique n'est pas tenu de trouver ou fournir une autre solution. Toutefois, dans un esprit du meilleur service possible, le distributeur d'énergie électrique conseillera et orientera le demandeur vers une autre solution.

### Art. 3

Par son fonctionnement, une «grue» peut engendrer de grandes perturbations chez les clients résidentiels et/ou chez les clients professionnels qui sont raccordés sur le réseau d'alimentation en électricité.

Avec les caractéristiques techniques du réseau concerné par le raccordement provisoire et les spécifications techniques de la «grue» à raccorder, le distributeur d'énergie électrique peut conclure, par simulation, que la norme de qualité de fourniture exigée n'est que partiellement respectée.

Dans ce cas précis d'incertitude face au respect de la norme, le distributeur d'énergie électrique peut tout de même accepter le raccordement de la «grue» sous les conditions précises suivantes:

- Le demandeur du raccordement accepte que la «grue» soit déconnectée immédiatement du réseau si des clients du distributeur d'énergie électrique font état de perturbations reconnues par ledit distributeur. Ce dernier aura alors le droit de couper l'alimentation de la «grue». Dans la mesure du possible, le distributeur d'énergie électrique préviendra un responsable de l'imminence de l'interruption du raccordement de la «grue».
- Dans le cas où des clients raccordés au réseau électrique auraient subi des dommages financiers appréciables, en raison de la connexion de la «grue» et que ceux-ci demandent au distributeur d'énergie électrique les indemnités correspondantes, le distributeur d'énergie électrique sera en droit de réclamer les mêmes indemnités à l'entreprise responsable de la «grue».

### Art. 4

Le demandeur du raccordement s'engage à respecter, ou faire respecter, toutes les normes de sécurité nécessaires qu'exige le raccordement à un réseau électrique. Avant de consommer, le demandeur du raccordement s'assure que la partie «comptage de l'énergie» est bien en place.

### Art. 5

Les présentes Conditions particulières sont complémentaires aux Conditions générales de Groupe E ([www.groupe-e.ch](http://www.groupe-e.ch)).